

ПАО «Газпром»  
ООО «Газпром трансгаз Москва»  
Московское ЛПУМГ

Адрес: 108814, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод.

Телефон: (495) 817-15-58



УТВЕРЖДАЮ

Начальник филиала  
ООО «Газпром трансгаз Москва»  
«Московское ЛПУМГ»

А.В. Касьяненко

«03» декабря 2018 г.

**ПАСПОРТ № ГПП-199**  
**качества газа горючего природного за ноябрь 2018 г.**

СХ

ООП

1. Паспорт распространяется на объёмы газа поданного в общем потоке по газопроводу **КГМО (кольцевой газопровод Московской области)**, покупателям (потребителям) Российской Федерации с 10 часов 1-го дня месяца до 10 часов 1-го дня последующего месяца через газораспределительные станции (пункты): Алферово, Буньково, ГТ ТЭЦ Щелково, Гжель, № 9, № 38, № 47, Егорьевск-1, Егорьевск-2, Изювер, Кроношпан, Икша, Ильинский Погост, Красноармейск, Куровское, Ликино-Дулево-1, Ликино-Дулево-2, Лесное, Литвиново, ННЦ - Черноголовка, Ногинск, Обухово, Орехово-Зуево, Орловский, Павловский Посад, Петровская, Покров, Пушкино, Раменское, Романтика, Северная, Софрино, Сергиев Посад, Стрелки, Фряново, Хотьково, Электрогорск, Электроугли, Электроугли-2, Южная.
2. Паспорт распространяется на газы горючие природные по Общероссийскому классификатору продукции ОК 034-2014.
3. Паспорт оформлен на основании результатов измерений физико-химических показателей газа в соответствии с методами испытаний по ГОСТ 5542-2014, условиями договора поставки (транспортировки), технических соглашений.
4. Место отбора проб газа: **ГРП Романтика**
5. Физико-химические (качественные) показатели газа горючего природного указаны в таблице 1.

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма по ГОСТ 5542	Средне-месячный показатель
1	Компонентный состав, молярная доля:	%	ГОСТ 31371.1-7-2008		
	метан			не нормируется	96,38
	этан			не нормируется	1,95
	пропан			не нормируется	0,61
	изо-бутан			не нормируется	0,096
	норм-бутан			не нормируется	0,093
	нео-пентан			не нормируется	0,0016
	изо-пентан			не нормируется	0,0183
	норм-пентан			не нормируется	0,0129
	гексаны + высшие углеводороды			не нормируется	0,0111
	диоксид углерода			не более 2,5	0,144
	азот			не нормируется	0,661
	кислород			не более 0,050	0,0055
	водород			не нормируется	0,0011
	гелий			не нормируется	0,0109
2	Низшая теплота сгорания при стандартных условиях	МДж/м <sup>3</sup>	ГОСТ 31369-2008	не менее 31,80	34,18
		ккал/м <sup>3</sup>		не менее 7600	8163
3	Число Воббе (высшее) при стандартных условиях	МДж/м <sup>3</sup>	ГОСТ 31369-2008	41,20 – 54,50	49,83
		ккал/м <sup>3</sup>		9840 - 13020	11902
4	Плотность при стандартных условиях	кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 31369-2008	не нормируется	0,6962
5	Массовая концентрация сероводорода	г/м <sup>3</sup>	ГОСТ 22387.2-2014; ГОСТ Р 53367-2009	не более 0,020	менее 0,010
6	Массовая концентрация меркаптановой серы	г/м <sup>3</sup>		не более 0,036	менее 0,010
7	Массовая концентрация механических примесей	г/м <sup>3</sup>	ГОСТ 22387.4-77	не более 0,001	отсутствуют
8	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы	°С	ГОСТ 20060-83; ГОСТ Р 53763-2009	ниже температуры газа	-17,9
9	Температура газа в точке отбора пробы при определении температуры точки росы	°С	—	не нормируется	+7,1
*10	Интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе	балл	ГОСТ 22387.5-2014	не менее 3	3

\*Показатель определяется газораспределительной организацией и распространяется только на ГПП коммунально-бытового назначения. Для ГПП промышленного назначения показатель устанавливают по согласованию с потребителем.

Стандартные условия в п.п. 2-4: стандартные условия сгорания газа – температура 25 °С, давление 101,325 кПа; стандартные условия измерений объема газа – температура 20 °С, давление 101,325 кПа.

При расчетах показателей в п.п. 2 и 3 принимают 1 кал равной 4,1868 Дж.

Значения показателей по п.п. 1-10 определены в Испытательной лаборатории газа Московского ЛПУМГ (свидетельство № 237 об оценке состояния измерений в лаборатории от 25.09.2015г.);

значения показателей по п.п. 1-4 определены потоковыми средствами измерений, установленными на

Ответственный исполнитель



М.А. Кирьян

Заполняется региональной компанией по реализации газа

Копия паспорта выдана

\_\_\_\_\_ наименование региональной компанией по реализации газа или филиала

покупателю (потребителю)

\_\_\_\_\_ по его запросу

\_\_\_\_\_ наименование предприятия

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отчет лабораторного хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000»  
по теплоте сгорания низшей за ноябрь 2018 года

Дата	Низшая теплота сгорания при стандартных условиях по ГРП Романтика	
	МДж/м <sup>3</sup>	ккал/м <sup>3</sup>
01	34,17	8161
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08	34,22	8173
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15	34,16	8160
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22	34,17	8160
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29	34,15	8157
30		

Начальник ИЛГ



М.А. Кирьян